



SPS Klima Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
NIP: 952 20 73 557

m.rudnicki@spsklima.pl

www.spsklima.pl

Załącznik do zapytania ofertowego: nr **001/POIG/2012**

Specyfikacja optymalnych wymagań sprzętowych

Szafa serwerowa 19" z wyposażeniem

Na potrzeby projektu będzie zakupiona szafa serwerowa o parametrach nie gorszych niż:

- stojąca 19" 42U 600 x 800mm lub 600 x 1000mm
- Wymiary szafy: 2000mm x 600mm x 800mm lub 2000x600x1000 mm
- Drzwi perforowane o powiększonej powierzchni perforacji (71.2 %)
- Otwierane drzwi frontowe i tylne
- Drzwi tylne dzielone
- Zdejmowane panele boczne
- Profile montażowe ze stali ocynkowanej
- Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
- Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 1000kg,
- Wpusty kablone na górze i spodzie szafy
- Kółka i nóżki do szafy
- Możliwość zamontowania wentylatora sufitowego
- 2 dodatkowe półki do mocowania urządzeń